

BİLGİLENDİRME : 34/2021

Sistemiz Kalorifer sistemleri ile ilgili bilgilendirme aşağıdadır,

1. Kalorifer sistemleri çalışma zaman aralıkları,
a.05:30-23:50 arasında sistemlerin +24 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması,
b.23:50-01:00 arası sistemin gece modunda +18 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması (Sistemlerin dinlenmeye geçmesi)
c.01:00-05:30 arası Sistemlerin kapanması (Dış hava sıcaklığı 0 C ve altındaki sıcaklıklara düştüğünde sistem gece modunda +18 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışmaya devam etmektedir.)
d.05:30 Sistemlerin devreye girmesi +24 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması

2. Dış hava sıcaklığı +17 derece altına düştüğünde kalorifer sistemleri otomatik olarak devreye girmektedir.

3. Dış hava sıcaklığı +17 derece olduğu ve üzerine gittiğinde sistemler dinlenmeye geçmektedir.

Saygılarımızla.
0533 539 29 37